



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024332311000058

认证委托人名称及地址

上风通风设备股份有限公司
安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号

生产者名称及地址

上风通风设备股份有限公司
安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号

生产企业名称及地址

上风通风设备股份有限公司
安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号

产品名称和系列、型号、规格

防爆轴流式消防排烟风机
BHTF-I-3、Ex db IIB T4 Gb; Ex tb IIIC T130°C Db
(产品相关信息见附页)

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.2-2021; GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 2019》
(CNCA-C23-01:2019)的要求，特发此证。

发证日期： 2024-01-11 有效期至： 2029-01-10

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签 发： _____

中创新海（天津）认证服务有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024332311000058

证书附页：第 1 页共 1 页

一. 本证书产品信息如下：

防爆轴流式消防排烟风机，BHTF-I-3，Ex db II B T4 Gb；Ex tb III C T130°C Db；

(1) 本证书可代表产品型号：BHTF-I-3、BHTF-I-3.5、BHTF-I-4、BHTF-I-4.5、BHTF-I-5、BHTF-I-5.5、BHTF-I-6、BHTF-I-6.5、BHTF-I-7、BHTF-I-7.5、BHTF-I-8、BHTF-I-9、BHTF-I-10、BHTF-I-11、BHTF-I-12、BHTF-I-13、BHTF-I-14、BHTF-I-15、BHTF-I-16、BHTF-II-5、BHTF-II-5.5、BHTF-II-6、BHTF-II-6.5、BHTF-II-7、BHTF-II-8、BHTF-II-9、BHTF-II-10、BHTF-II-11、BHTF-II-12、BHTF-II-13、BHTF-II-14、BHTF-II-15。

(2) 额定电压：AC380V。

(3) 产品使用环境温度： $-15^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ 。

二. 特殊使用说明：

产品使用时应保证进风口防护等级不低于 IP20，出风口防护等级不低于 IP10。

三. 试验报告：PCEC21601-23102727

四. 证书变更信息：无

五. 首次发证日期：2024-01-11

以下空白。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中创新海（天津）认证服务有限公司