



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE23.2705X
Certificate No.

产品名称 Name of Product	防爆柜式离心通风机
型号及规格 Type of Product	BHTFC- I -25A
防爆标志 Marking	Ex db II B T4 Gb; Ex tb III C T130°C Db
技术文件 Technical Documents	Q/ASF 05-2022
图号 Drawing No.	见备注
备注 Note (s)	本证书备注内容详见附录

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.31-2021

发给: 上风通风设备股份有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2028-11-20

Date of Expire:

发证日期: 2023-11-20

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

中海油天津化工研究设计院有限公司
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
 National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Center Add: No 85 No 3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE23.2705X
Certificate No.

1. 本证可代表型号: BHTFC-I-9A、BHTFC-I-10A、BHTFC-I-12A、BHTFC-I-15A、BHTFC-I-18A、BHTFC-I-20A、BHTFC-I-22A、BHTFC-I-25A、BHTFC-I-28A、BHTFC-I-30A、BHTFC-I-33A、BHTFC-I-36A、BHTFC-I-40A、BHTFC-II-10A、BHTFC-II-12A、BHTFC-II-15A、BHTFC-II-18A、BHTFC-II-20A、BHTFC-II-22A、BHTFC-II-25A、BHTFC-II-28A、BHTFC-II-30A、BHTFC-II-33A、BHTFC-II-36A、BHTFC-II-40A。
2. 额定电压: AC380V。
3. 使用环境温度: $-15^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ 。
4. 产品使用时应保证进风口防护等级不低于 IP20, 出风口防护等级不低于 IP10。
5. 关联试验报告: PCEC21601-23102705。
6. 装配图号: BHTFC-I-9A-00、BHTFC-I-10A-00、BHTFC-I-12A-00、BHTFC-I-15A-00、BHTFC-I-18A-00、BHTFC-I-20A-00、BHTFC-I-22A-00、BHTFC-I-25A-00、BHTFC-I-28A-00、BHTFC-I-30A-00、BHTFC-I-33A-00、BHTFC-I-36A-00、BHTFC-I-40A-00、BHTFC-II-10A-00、BHTFC-II-12A-00、BHTFC-II-15A-00、BHTFC-II-18A-00、BHTFC-II-20A-00、BHTFC-II-22A-00、BHTFC-II-25A-00、BHTFC-II-28A-00、BHTFC-II-30A-00、BHTFC-II-33A-00、BHTFC-II-36A-00、BHTFC-II-40A-00。

以下空白

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>